

水表增加、更换统计

序号	地点	口径	说明	备注
1	宿舍5#	110	更换	表盘发黑，疑似不准，更换需要破路扩大表井。
2	宿舍6#	110	更换	表盘发黑，疑似不准，更换需要破路扩大表井。
3	宿舍7#	110	更换	位置太低，被污水浸泡，需要移位或抬高。
4	宿舍10#	110	更换	漏水
5	宿舍16#	50	增加	原本没表，需要增加水表。
6	成教中心（东）	80	更换	坏
7	创客中心（南）	50	更换	坏
8	体育馆（东）	50	更换	表盘发黑，位置太深，无法读数，需要抬高水表，敲表井扩大操作空间。